



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РСО – Алания

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Северо-Западному району г.Владикавказ  
РФ 362020, РСО – Алания, ул. Островского, д.33 тел./факс (8672) 25-10-08 доб.0622

**Предписание № 4/1/2**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней  
общеобразовательной школе №22; Директору МБОУ СОШ №22 Ситиховой  
Заре Сергеевне;**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по г.Владикавказ УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Ляшова Геннадия Викторовича №4 от «12» января 2015г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 час. 00 мин. «27» января 2015г. по 12 час. 00 мин. «27» января 2015г. проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22**, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.А.Кесаева,23 , главным специалистом ОНД по Северо-Западному району г.Владикавказ старшим лейтенантом внутренней службы Габуевым Аланом Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с: **Директором МБОУ СОШ №22 Ситиховой Зарой Сергеевной**  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Восстановить часть дверей на всех этажах предусмотренной проектной документацией эвакуационных выходов из поэтажных коридоров препятствующих распространению опасных факторов пожара.	п. 23 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме».	29.04.2015г	
2	Имеющиеся двери на путях эвакуации из поэтажных коридоров на лестничные клетки оснастить приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ст. 46 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. СНиП 2.01.02-85* п.4.15*.	29.04.2015г	

3	Полы коридора начальной школы на первом этаже покрыты материалами с неизвестными показателями по пожарной безопасности (линолеум).	СНиП 2.01.02-85* п.1.8.	29.04.2015г	
4	В подвальных помещениях запретить эксплуатацию электросветильников без защитных плафонов (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника.	п. 36 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» .	29.04.2015г	
5	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п.50 Постановление правительства РФ№390 от 25.04.2012г. «О противопожарно м режиме».	29.04.2015г	
6	Планы эвакуации разработать в соответствии требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.; 114-82.	ГОСТ 12.1.; 114-82.	29.04.2015г	
7	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ №123 ст. 83 ч.7Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности.	29.04.2015г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД С-3

р-на ст-л вн.сл. Габуев А.Н.

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«29» января 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор МБОУ СОШ №22

Ситихова З.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» января 2015г.